

	水道ID		H-01	H-08	H-10	H-19	
	水道名		長谷簡水	長谷簡水	長谷簡水	長谷簡水	
	配水系		非持山	市/瀬	浦	統合	
令和2年7月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	塩化物イオン	200mg/L	0.6	0.8	0.4	0.5	
	有機物(TOC)	3mg/L	0.5	0.1	<0.1	0.2	
	色度	5度	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	
	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	pH値	5.8~8.6	7.3	7.7	8.1	7.8	
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	
	シアン	0.01mg/L	-	-	-	-	
	塩素酸	0.6mg/L	-	-	-	-	
	臭素酸	0.01mg/L	-	-	-	-	
	クロロホルム	0.06mg/L	-	-	-	-	
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	-	-	-	-	
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	-	-	-	-	
	ブロモホルム	0.09mg/L	-	-	-	-	
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	-	-	-	-	
	クロロ酢酸	0.02mg/L	-	-	-	-	
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	-	-	-	-	
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	-	-	-	-	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L	-	-	-	-		
令和2年8月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	塩化物イオン	200mg/L	0.7	0.8	0.5	0.6	
	有機物(TOC)	3mg/L	0.5	0.1	0.1	0.2	
	色度	5度	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	
	濁度	2度	0.9	<0.1	0.2	<0.1	
	pH値	5.8~8.6	7.4	7.7	8.1	7.9	
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	
	シアン	0.01mg/L	-	-	-	-	
	塩素酸	0.6mg/L	-	-	-	-	
	臭素酸	0.01mg/L	-	-	-	-	
	クロロホルム	0.06mg/L	-	-	-	-	
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	-	-	-	-	
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	-	-	-	-	
	ブロモホルム	0.09mg/L	-	-	-	-	
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	-	-	-	-	
	クロロ酢酸	0.02mg/L	-	-	-	-	
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	-	-	-	-	
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	-	-	-	-	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L	-	-	-	-		
令和2年9月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	塩化物イオン	200mg/L	0.8	0.9	0.6	0.7	
	有機物(TOC)	3mg/L	0.4	0.1	<0.1	0.2	
	色度	5度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	濁度	2度	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	
	pH値	5.8~8.6	7.4	7.8	8.2	8.0	
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	
	シアン	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	塩素酸	0.6mg/L	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
	臭素酸	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	クロロホルム	0.06mg/L	0.0078	<0.0005	<0.0005	0.0009	
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	0.0020	0.0006	<0.0005	0.0009	
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	<0.0005	0.0011	0.0006	0.0006	
	ブロモホルム	0.09mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	0.0098	0.0017	0.0006	0.0024	
	クロロ酢酸	0.02mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008		