

	水道ID	H-01	H-03	H-08	H-10	H-19	
令和 5年 10月	水道名	長谷簡水	長谷簡水	長谷簡水	長谷簡水	長谷簡水	
	配水系	非持山	非持山	市野瀬	浦	統合	
一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
塩化物イオン	200mg/L	1.0	0.7	0.9	0.5	0.7	
	有機物(TOC)	3mg/L	0.4	0.6	0.1	<0.1	0.1
	色度	5度	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	5.8~8.6	7.2	7.6	7.6	8.0	8.0
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L	—	—	—	—	
	塩素酸	0.6mg/L	—	—	—	—	
	臭素酸	0.01mg/L	—	—	—	—	
	クロロホルム	0.06mg/L	—	—	—	—	
	プロモジクロロメタン	0.03mg/L	—	—	—	—	
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	—	—	—	—	
	ブロモホルム	0.09mg/L	—	—	—	—	
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	—	—	—	—	
	クロロ酢酸	0.02mg/L	—	—	—	—	
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	—	—	—	—	
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	—	—	—	—	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	—	—	—	—	
令和 5年 11月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	塩化物イオン	200mg/L	1.2	0.8	0.9	0.5	0.7
	有機物(TOC)	3mg/L	0.4	0.6	0.1	0.1	0.2
	色度	5度	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	5.8~8.6	7.2	7.5	7.6	8.0	8.1
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L	—	—	—	—	
	塩素酸	0.6mg/L	—	—	—	—	
	臭素酸	0.01mg/L	—	—	—	—	
	クロロホルム	0.06mg/L	—	—	—	—	
	プロモジクロロメタン	0.03mg/L	—	—	—	—	
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	—	—	—	—	
	ブロモホルム	0.09mg/L	—	—	—	—	
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	—	—	—	—	
	クロロ酢酸	0.02mg/L	—	—	—	—	
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	—	—	—	—	
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	—	—	—	—	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	—	—	—	—	
令和 5年 12月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	塩化物イオン	200mg/L	1.1	0.7	0.9	0.6	0.7
	有機物(TOC)	3mg/L	0.3	0.4	0.1	<0.1	0.2
	色度	5度	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	5.8~8.6	7.1	7.4	7.5	7.9	7.9
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	0.6mg/L	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	臭素酸	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	クロロホルム	0.06mg/L	0.0033	0.0008	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロモジクロロメタン	0.03mg/L	0.0009	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ブロモホルム	0.09mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	0.0043	0.0008	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	クロロ酢酸	0.02mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008