	水道ID		H-01	H-03	H-08	H-10	H-19		
	水道名		長谷簡水	長谷簡水	長谷簡水	長谷簡水	長谷簡水		
	配水系		非持山	南非持	市ノ瀬	浦	統合		
令和5年7月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0		
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
	塩化物イオン	200mg/L	1.1	3.0	0.9	0.6	0.6		
	有機物（ＴＯＣ）	3mg/L	0.4	0.6	<0.1	<0.1	0.2		
	色度	5度	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5		
	濁度	2度	0.2	0.6	<0.1	<0.1	<0.1		
	pH値	5.8～8.6	7.1	7.7	7.6	7.9	7.8		
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味		
	シアン	0.01mg/L	－	－	－	－	－		
	塩素酸	0.6mg/L	－	－	－	－	－		
	臭素酸	0.01mg/L	－	－	－	－	－		
	クロロホルム	0.06mg/L	－	－	－	－	－		
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	－	－	－	－	－		
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	－	－	－	－	－		
	ブロモホルム	0.09mg/L	－	－	－	－	－		
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	－	－	－	－	－		
	クロロ酢酸	0.02mg/L	－	－	－	－	－		
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	－	－	－	－	－		
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	－	－	－	－	－		
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	－	－	－	－	－		
令和5年8月	一般細菌	100個/mL	0	1	0	0	0		
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
	塩化物イオン	200mg/L	1.0	0.9	0.9	0.7	0.5		
	有機物（ＴＯＣ）	3mg/L	0.4	0.5	<0.1	0.2	0.1		
	色度	5度	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5		
	濁度	2度	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	pH値	5.8～8.6	7.1	7.6	7.6	7.8	7.7		
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味		
	シアン	0.01mg/L	－	－	－	－	－		
	塩素酸	0.6mg/L	－	－	－	－	－		
	臭素酸	0.01mg/L	－	－	－	－	－		
	クロロホルム	0.06mg/L	－	－	－	－	－		
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	－	－	－	－	－		
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	－	－	－	－	－		
	ブロモホルム	0.09mg/L	－	－	－	－	－		
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	－	－	－	－	－		
	クロロ酢酸	0.02mg/L	－	－	－	－	－		
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	－	－	－	－	－		
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	－	－	－	－	－		
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	－	－	－	－	－		
令和5年9月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0		
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
	塩化物イオン	200mg/L	1.0	0.7	0.9	0.5	0.7		
	有機物（ＴＯＣ）	3mg/L	0.4	0.4	0.1	0.1	0.2		
	色度	5度	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5		
	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	pH値	5.8～8.6	7.2	7.7	7.6	7.8	7.9		
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味		
	シアン	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸	0.6mg/L	0.11	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		
	臭素酸	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	クロロホルム	0.06mg/L	0.0045	0.0011	<0.0005	<0.0005	0.0012		
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	0.0018	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0011		
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	<0.0005	<0.0005	0.0007	<0.0005	0.0007		
	ブロモホルム	0.09mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	0.0064	0.0011	0.0007	<0.0005	0.003		
	クロロ酢酸	0.02mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008		