	水道ID		S-05	S-06	S-07	S-08	S-09	S-11	S-12	S-15	S-16	S-17	S-18	S-23	S-24	S-26	S-27	S-29	S-30	S-32	S-38	S-40	S-41	S-43
	水道名		伊那上水	伊那簡水	伊那簡水	伊那飲供	伊那飲供	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那簡水	伊那簡水	伊那上水
	配水系		笠原(受)	花　平	一の沢	場　広	西の平	横　山	板　沢	下　島	中殿島	ますみ(受)	南丘(受)	大　萱	山　寺	北河原	大萱(受)	羽広(受)	吹上(受)	与地(受)	荒井西町	下新山	上奈良尾	手良高区
令和5年4月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L	3.2	1.6	1.0	1.5	1.1	0.6	0.6	4.5	4.3	3.3	3.2	0.7	7.4	6.9	3.2	3.2	3.2	3.3	8.8	1.2	1.1	1.4
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L	0.4	0.9	0.5	0.6	0.6	0.4	0.1	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	<0.1	<0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.1	0.2	<0.1	0.1
	色度	5度	<0.5	1.2	0.6	0.9	1.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
	pH値	5.8～8.6	7.1	7.2	7.0	7.0	6.9	7.2	7.1	6.9	7.0	7.2	7.2	7.1	6.6	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	6.6	7.4	6.9	7.4
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L	－	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
	塩素酸	0.6mg/L	－	0.12	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.06	－	－
	臭素酸	0.01mg/L	－	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
	クロロホルム	0.06mg/L	－	0.0193	0.0082	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	－	0.0014	0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0008	－	－
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	－	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0009	－	－
	ブロモホルム	0.09mg/L	－	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	－	0.0206	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0017	－	－
	クロロ酢酸	0.02mg/L	－	<0.002	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	－	0.013	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	－	0.018	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	－	<0.008	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－
令和5年5月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L	3.3	1.5	1.0	1.5	1.2	1.9	0.6	4.8	4.2	3.3	3.3	0.9	8.4	7.1	3.2	3.2	3.2	3.2	7.5	1.2	1.1	1.4
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.7	0.1	0.3	0.3	0.4	0.4	1.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	0.2	<0.1	0.2
	色度	5度	<0.5	0.8	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.9	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1
	pH値	5.8～8.6	7.1	7.2	6.9	7.0	6.7	7.1	7.2	6.9	7.0	7.2	7.2	7.0	6.5	6.9	7.2	7.1	7.1	7.2	6.6	7.5	6.9	7.3
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001
	塩素酸	0.6mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	－	－	<0.06
	臭素酸	0.01mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001
	クロロホルム	0.06mg/L	0.0051	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0075	<0.0005	<0.0005	0.0057	0.0039	0.0045	0.007	<0.0005	－	－	<0.0005
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	0.0021	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0006	<0.0005	<0.0005	0.0021	0.0016	0.0018	0.0025	<0.0005	－	－	0.0005
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	0.0006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	0.0007
	ブロモホルム	0.09mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	<0.0005
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	0.0072	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0081	0.0006	<0.0005	0.0078	0.0055	0.0063	0.0098	<0.0005	－	－	0.0012
	クロロ酢酸	0.02mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.008	<0.002	<0.002	0.004	0.003	0.003	<0.002	<0.002	－	－	<0.002
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007	<0.002	<0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	<0.002	－	－	<0.002
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	－	－	<0.008
令和5年6月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L	3.7	1.4	0.9	1.3	1.1	3.3	0.5	4.0	5.9	3.6	3.7	1.5	10.5	6.8	3.7	3.7	3.7	3.7	5.9	1.1	1.0	1.3
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L	0.4	0.7	0.4	0.2	0.4	0.4	0.1	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.1	0.2	<0.1	0.2
	色度	5度	<0.5	0.9	<0.5	3.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	0.8	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	5.8～8.6	7.0	7.1	6.8	7.4	6.5	7.1	7.1	7.0	6.8	7.1	7.1	7.0	6.4	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	6.6	7.4	7.0	7.2
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	塩素酸	0.6mg/L	－	－	－	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	臭素酸	0.01mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロホルム	0.06mg/L	－	－	－	－	－	0.0082	0.0005	0.0049	0.0031	0.0064	0.0042	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	－	－	－	－	－	0.0025	0.0006	0.0018	0.0013	0.0022	0.0017	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ブロモホルム	0.09mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	－	－	－	－	－	0.0108	0.0011	0.0067	0.0044	0.0086	0.0058	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロ酢酸	0.02mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	－	－	－	－	－	0.005	<0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－