	水道ID		H-01	H-03	H-08	H-10	H-19
	水道名		長谷簡水	長谷簡水	長谷簡水	長谷簡水	長谷簡水
	配水系		非持山	南非持	市野瀬	浦	統合
令和7年4月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L	0.8	0.8	0.8	0.5	0.7
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L	0.4	0.4	0.1	0.1	0.2
	色度	5度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	5.8～8.6	7.3	7.4	7.7	8.2	8.2
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L	－	－	－	－	－
	塩素酸	0.6mg/L	－	－	－	－	－
	臭素酸	0.01mg/L	－	－	－	－	－
	クロロホルム	0.06mg/L	－	－	－	－	－
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	－	－	－	－	－
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	－	－	－	－	－
	ブロモホルム	0.09mg/L	－	－	－	－	－
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	－	－	－	－	－
	クロロ酢酸	0.02mg/L	－	－	－	－	－
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	－	－	－	－	－
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	－	－	－	－	－
令和7年5月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L	0.7	0.8	0.8	0.5	0.6
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L	0.5	0.2	0.1	<0.1	0.1
	色度	5度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	5.8～8.6	7.2	8.0	7.7	8.1	8.1
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L	－	－	－	－	－
	塩素酸	0.6mg/L	－	－	－	－	－
	臭素酸	0.01mg/L	－	－	－	－	－
	クロロホルム	0.06mg/L	－	－	－	－	－
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	－	－	－	－	－
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	－	－	－	－	－
	ブロモホルム	0.09mg/L	－	－	－	－	－
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	－	－	－	－	－
	クロロ酢酸	0.02mg/L	－	－	－	－	－
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	－	－	－	－	－
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	－	－	－	－	－
令和7年6月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L	0.7	0.6	0.8	0.5	0.6
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L	0.6	0.2	0.1	<0.1	0.2
	色度	5度	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	5.8～8.6	7.3	8.0	7.7	8.1	8.1
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	0.6mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	臭素酸	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	クロロホルム	0.06mg/L	0.0067	0.0016	<0.0005	<0.0005	0.0015
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	0.001	0.0012	0.0007	<0.0005	0.0012
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	<0.0005	0.0008	0.0012	<0.0005	0.0008
	ブロモホルム	0.09mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	0.0077	0.0036	0.0019	<0.0005	0.0036
	クロロ酢酸	0.02mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008