

			S-05	S-06	S-07	S-08	S-09	S-11	S-12	S-15	S-16	S-17	S-18	S-23	S-24	S-26	S-27	S-29	S-30	S-32	S-38	S-40	S-41	S-43	
			伊那上水	伊那簡水	伊那簡水	伊那飲供	伊那飲供	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那簡水	伊那簡水	伊那上水	
			笠原(受)	花 平	一の沢	場 広	西の平	横 山	板 沢	下 島	中殿島	ますみ(受)	南丘(受)	大 萱	山 寺	北河原	大萱(受)	羽広(受)	吹上(受)	与地(受)	荒井西町	下新山	上奈良尾	手良高区	
令和7年7月	水道ID																								
	水道名																								
	配水系																								
	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	塩化物イオン	200mg/L	3.5	1.2	1.0	1.4	1.1		0.5	5.1	3.5	3.5	3.4	1.1	9.1	6.1	3.4	3.4	3.4	3.4	5.8	1.1	0.9	1.3	
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L	0.5	0.9	0.5	0.4	0.6		<0.1	0.3	0.2	0.5	0.5	0.8	0.1	<0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	<0.1	0.2	<0.1	0.1	
	色度	5度	<0.5	1.3	0.5	0.6	1.0		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	pH値	5.8～8.6	7.1	7.2	6.9	7.2	6.5		7.2	6.9	7.0	7.2	7.2	7.0	6.4	6.8	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	6.5	7.6	6.8	7.3
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味		無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L	-	<0.001	<0.001	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-
	塩素酸	0.6mg/L	-	0.07	0.10	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	-	-	-
	臭素酸	0.01mg/L	-	<0.001	<0.001	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-
	クロロホルム	0.06mg/L	-	0.0229	0.0143	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0007	-	-	-
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	-	0.002	0.0016	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	-	-	-
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	-	<0.0005	<0.0005	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0011	-	-	-
	ブロモホルム	0.09mg/L	-	<0.0005	<0.0005	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	-	0.025	0.0159	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0028	-	-	-
	クロロ酢酸	0.02mg/L	-	<0.002	<0.002	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-
ジクロロ酢酸	0.04mg/L	-	0.003	<0.002	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	
トリクロロ酢酸	0.2mg/L	-	0.020	0.010	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L	-	<0.008	<0.008	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	
令和7年8月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	塩化物イオン	200mg/L	3.5	1.3	1.1	1.3	1.3		0.4	5.0	3.4	3.5	3.5	1.3	9.8	6.1	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	5.9	1.1	0.9	1.4
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L	0.5	0.8	0.6	0.5	0.8		<0.1	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2	
	色度	5度	<0.5	1.0	<0.5	0.5	1.4		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	pH値	5.8～8.6	7.0	7.2	6.9	7.1	6.7		7.1	6.9	7.1	7.2	7.2	7.0	6.3	6.8	7.1	7.1	7.1	7.2	6.5	7.5	6.8	7.3	
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味		無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L	<0.001	-	-	-	-		-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	
	塩素酸	0.6mg/L	<0.06	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0.07	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	0.07	
	臭素酸	0.01mg/L	<0.001	-	-	-	-		-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	
	クロロホルム	0.06mg/L	0.0101	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0.0089	<0.0005	<0.0005	0.0096	0.01	0.0107	0.0106	<0.0005	-	-	0.0006	
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	0.0025	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0.0016	<0.0005	<0.0005	0.0025	0.0026	0.0026	0.0026	<0.0005	-	-	0.0008	
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	<0.0005	-	-	-	-		-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	0.0009	
	ブロモホルム	0.09mg/L	<0.0005	-	-	-	-		-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	<0.0005	
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	0.0126	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0.0104	<0.0005	<0.0005	0.0121	0.0126	0.0134	0.0132	<0.0005	-	-	0.0023	
	クロロ酢酸	0.02mg/L	<0.002	-	-	-	-		-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	<0.002	
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	<0.002	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0.003	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	<0.002	
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	0.004	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0.003	<0.002	<0.002	0.004	0.004	0.004	0.005	<0.002	-	-	<0.002	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	<0.008	-	-	-	-		-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	-	-	<0.008	
令和7年9月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	塩化物イオン	200mg/L	3.6	1.5	1.1	1.2	1.4		0.6	5.6	3.3	3.7	3.7	1.6	9.3	6.2	3.7	3.7	3.7	3.8	6.3	1.1	0.9	1.4	
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L	0.5	1.0	0.6	0.3	1.0		<0.1	0.3	0.2	0.6	0.6	0.5	<0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	<0.1	0.2	<0.1	0.1	
	色度	5度	<0.5	1.4	0.6	0.6	2.7		<0.5	<0.5	<0.5														