	水道ID		S-05	S-06	S-07	S-08	S-09	S-12	S-15	S-16	S-17	S-18	S-23	S-24	S-26	S-27	S-29	S-30	S-32	S-38	S-40	S-41	S-43
	水道名		伊那上水	伊那簡水	伊那簡水	伊那飲供	伊那飲供	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那簡水	伊那簡水	伊那上水
	配水系		笠原(受)	花　平	一の沢	場　広	西の平	板　沢	下　島	中殿島	ますみ(受)	南丘(受)	大　萱	山　寺	北河原	大萱(受)	羽広(受)	吹上(受)	与地(受)	荒井西町	下新山	上奈良尾	手良高区
令和8年4月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L	4.3	1.3	1	1.1	1.2	0.6	8.9	3.5	4.4	4.3	1.9	6.8	5.9	4.3	4.3	4.3	4.3	8.8	1.3	0.9	1.4
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L	0.4	1	0.5	0.6	0.7	<0.1	<0.1	0.1	0.4	0.4	0.3	<0.1	<0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
	色度	5度	<0.5	1.8	0.6	0.9	1.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1
	pH値	5.8～8.6	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	6.7	7.0	7.2	7.2	7.1	6.5	6.8	7.1	7.1	7.1	7.2	6.6	7.4	6.7	7.4
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L	－	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
	塩素酸	0.6mg/L	－	<0.06	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.06	－	－
	臭素酸	0.01mg/L	－	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
	クロロホルム	0.06mg/L	－	0.0192	0.0109	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0015	－	－
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	－	0.0014	0.0012	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0016	－	－
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	－	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0011	－	－
	ブロモホルム	0.09mg/L	－	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	－	0.0206	0.0121	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0042	－	－
	クロロ酢酸	0.02mg/L	－	<0.002	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	－	<0.002	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007	－	－
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	－	<0.002	0.014	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.009	－	－
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	－	<0.008	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005 mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
令和8年5月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L	4.1	1.2	0.9	1	1.1	<0.5	9.0	3.5	3.9	3.9	1.9	8.1	6.3	4.1	4	4.1	4.1	7.1	1.3	1.0	1.4
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L	0.4	0.6	0.3	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.1	0.2	<0.1	0.1
	色度	5度	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	5.8～8.6	7.2	7.3	7.0	7.7	7.2	7.4	6.8	7.2	7.4	7.4	7.2	6.6	6.9	7.2	7.2	7.2	7.3	6.6	7.9	7	7.7
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001
	塩素酸	0.6mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	－	－	<0.06
	臭素酸	0.01mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001
	クロロホルム	0.06mg/L	0.0058	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0034	<0.0005	<0.0005	0.0041	0.0045	0.0048	0.0047	<0.0005	－	－	<0.0005
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	0.0024	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0011	<0.0005	<0.0005	0.0019	0.0021	0.0022	0.0021	<0.0005	－	－	<0.0005
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	0.0006
	ブロモホルム	0.09mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	<0.0005
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	0.0087	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0045	<0.0005	<0.0005	0.0061	0.0068	0.0075	0.007	<0.0005	－	－	0.0006
	クロロ酢酸	0.02mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	<0.002	<0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	<0.002	－	－	<0.002
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	<0.002	<0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	<0.002	－	－	<0.002
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	－	－	<0.008
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005 mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005	－	－	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005
令和8年6月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L	3.2	1.3	1.0	1.1	1.3	0.6	9.9	3.9	3.7	3.8	1.7	8.9	6.0	3.1	3.1	3.1	3.2	5.7	1.2	0.9	1.4
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L	0.4	0.8	0.4	0.5	0.7	<0.1	<0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	<0.1	<0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
	色度	5度	<0.5	1.2	0.5	0.6	1.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
	pH値	5.8～8.6	7.2	7.2	6.8	7.2	7.0	7.2	6.7	7.1	7.2	7.2	7.2	6.5	6.8	7.2	7.2	7.2	7.2	6.6	7.6	6.9	7.7
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	塩素酸	0.6mg/L	－	－	－	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	臭素酸	0.01mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロホルム	0.06mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0075	0.0068	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0021	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ブロモホルム	0.09mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0096	0.0088	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロ酢酸	0.02mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005 mg/L	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－