	水道ID		S-05	S-06	S-07	S-08	S-09	S-12	S-15	S-16	S-17	S-18	S-23	S-24	S-26	S-27	S-29	S-30	S-32	S-38	S-40	S-41	S-43
	水道名		伊那上水	伊那簡水	伊那簡水	伊那飲供	伊那飲供	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那簡水	伊那簡水	伊那上水
	配水系		笠原(受)	花　平	一の沢	場　広	西の平	板　沢	下　島	中殿島	ますみ(受)	南丘(受)	大　萱	山　寺	北河原	大萱(受)	羽広(受)	吹上(受)	与地(受)	荒井西町	下新山	上奈良尾	手良高区
令和８年７月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L	4.0	1.4	1.0	1.1	1.2	<0.5	8.7	3.6	3.6	3.6	4.1	10.0	5.8	4.0	4.0	4.1	4.1	5.3	1.2	0.9	1.3
	有機物（ＴＯＣ）	3mg/L	0.4	0.9	0.4	0.1	0.5	<0.1	<0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	<0.1	<0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.1	0.2	<0.1	0.1
	色度	5度	<0.5	1.3	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
	pH値	5.8～8.6	6.9	7.1	6.8	7.6	6.7	7.1	6.7	7.0	7.1	7.1	7.1	6.4	6.8	7.0	7.1	7.0	7.1	6.6	7.5	6.9	7.4
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L	－	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
	塩素酸	0.6mg/L	－	0.12	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.06	－	－
	臭素酸	0.01mg/L	－	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－
	クロロホルム	0.06mg/L	－	0.0288	0.0098	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0011	－	－
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	－	0.0023	0.0023	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0014	－	－
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	－	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0011	－	－
	ブロモホルム	0.09mg/L	－	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	－	0.0312	0.0121	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0036	－	－
	クロロ酢酸	0.02mg/L	－	<0.002	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	－	0.004	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	－	0.025	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	－	<0.008	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005 mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
令和８年８月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L	3.4	1.4	1	1.1	1.5	0.7	8.6	3.6	3.5	3.5	3.6	10.2	5.8	3.4	3.4	3.4	3.5	4.8	1.2	0.9	1.3
	有機物（ＴＯＣ）	3mg/L	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.1	<0.1	0.2	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	0.5	0.5	0.4	0.4	0.1	0.1	<0.1	0.1
	色度	5度	<0.5	0.9	<0.5	0.6	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	5.8～8.6	6.8	7	6.7	7.0	7.2	7.0	6.7	7.0	7.0	7.0	7.0	6.4	6.7	6.9	7.0	6.9	7.0	6.5	7.5	6.7	7.2
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001
	塩素酸	0.6mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	－	－	0.07
	臭素酸	0.01mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001
	クロロホルム	0.06mg/L	0.0102	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0097	<0.0005	<0.0005	0.0086	0.0093	0.0108	0.0107	<0.0005	－	－	0.0005
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	0.0025	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0024	<0.0005	<0.0005	0.0023	0.0025	0.0025	0.0027	<0.0005	－	－	0.0008
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	0.0008
	ブロモホルム	0.09mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	<0.0005
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	0.0128	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0121	<0.0005	<0.0005	0.0109	0.0118	0.0133	0.0133	<0.0005	－	－	0.0022
	クロロ酢酸	0.02mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	0.006	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005	<0.002	<0.002	0.005	0.006	0.005	0.006	<0.002	－	－	<0.002
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	－	－	<0.008
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005 mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005	－	－	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005
令和８年９月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L	3.2	2.2	1.1	1.1	0.9	0.6	6.9	3.6	3.4	3.4	3.6	10.4	6.0	3.5	3.5	3.5	3.6	5.0	1.1	0.9	1.4
	有機物（ＴＯＣ）	3mg/L	0.5	1.0	0.5	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	<0.1	<0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	<0.1	0.1
	色度	5度	<0.5	1.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	5.8～8.6	6.8	7.0	6.7	7.2	7.9	6.9	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0	6.4	6.7	6.9	6.9	6.9	7.0	6.6	7.4	6.7	7.1
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	塩素酸	0.6mg/L	－	－	－	－	－	0.07	0.08	0.11	<0.06	<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	臭素酸	0.01mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロホルム	0.06mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0067	0.0078	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0023	0.0025	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ブロモホルム	0.09mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.009	0.0104	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロ酢酸	0.02mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	0.006	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005 mg/L	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－