	水道ID		T-01	T-02	T-03	T-06	T-10	T-11	T-12	T-13	T-14	T-15	T-16	T-17	T-18	T-20
	水道名		高遠上水	高遠上水	高遠上水	高遠簡水	高遠簡水	高遠簡水	高遠飲供	高遠簡給	高遠簡水	高遠簡水	高遠簡水	高遠簡水	高遠簡水	高遠簡給
	配水系		猪鹿	大沢	押出	台殿	半対	那木沢	半の木沢	新田	黒沢	御堂垣外	松倉	岩/沢	片倉	赤井沢
令和2年4月	一般細菌	100個/mL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L		2.4	8.0	0.8	0.6	0.8	0.9	1.0	0.8	0.7	0.5	0.5	0.7	0.9
	有機物(TOC)	3mg/L		0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	<0.1	0.2	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
	色度	5度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	3.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.9	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	5.8～8.6		7.4	7.3	7.5	7.9	8.2	7.7	7.5	7.5	7.5	8.1	8.0	7.5	8.3
	臭気	異常でないこと		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと		無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L		-	-	-	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-
	塩素酸	0.6mg/L		-	-	-	<0.06	0.06	-	-	<0.06	-	-	-	<0.06	-
	臭素酸	0.01mg/L		-	-	-	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-
	クロロホルム	0.06mg/L		-	-	-	0.0012	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L		-	-	-	0.0014	<0.0005	-	-	0.0009	-	-	-	<0.0005	-
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L		-	-	-	0.0008	<0.0005	-	-	0.001	-	-	-	<0.0005	-
	ブロモホルム	0.09mg/L		-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-
	総トリハロメタン	0.1 mg/L		-	-	-	0.0034	<0.0005	-	-	0.0019	-	-	-	<0.0005	-
	クロロ酢酸	0.02mg/L		-	-	-	<0.002	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L		-	-	-	<0.002	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L		-	-	-	<0.002	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L		-	-	-	<0.008	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	-
令和2年5月	一般細菌	100個/mL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L		3.2	6.2	0.9	0.5	0.6	0.7	0.9	0.7				0.7	0.9
	有機物(TOC)	3mg/L		0.3	0.3	<0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	<0.1				<0.1	<0.1
	色度	5度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				<0.5	<0.5
	濁度	2度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1
	pH値	5.8～8.6		7.2	7.3	7.3	7.7	8.0	7.5	7.3	7.4				7.3	8.0
	臭気	異常でないこと		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと		無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L		<0.001												
	塩素酸	0.6mg/L														
	臭素酸	0.01mg/L														
	クロロホルム	0.06mg/L														
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L														
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L														
	ブロモホルム	0.09mg/L														
	総トリハロメタン	0.1 mg/L														
	クロロ酢酸	0.02mg/L														
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L														
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L														
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L														
令和2年6月	一般細菌	100個/mL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L		2.5	8.2	0.8		0.5	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7
	有機物(TOC)	3mg/L		0.3	0.3	<0.1		0.2	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	色度	5度		<0.5	<0.5	<0.5		0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度		<0.1	<0.1	<0.1		0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	5.8～8.6		7.4	7.4	7.7		7.9	7.5	7.3	7.2	7.4	8.1	8.3	7.4	8.1
	臭気	異常でないこと		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと		無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩素酸	0.6mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭素酸	0.01mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム	0.06mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブロモホルム	0.09mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総トリハロメタン	0.1 mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロ酢酸	0.02mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-