	水道ID			T-01	T-02	T-03	T-06	T-10	T-11	T-12	T-13	T-14	T-15	T-16	T-17	T-18	T-20
	水道名			高遠上水	高遠上水	高遠上水	高遠簡水	高遠簡水	高遠簡水	高遠飲供	高遠簡給	高遠簡水	高遠簡水	高遠簡水	高遠簡水	高遠簡水	高遠簡給
	配水系			猪鹿	大沢	押出	台殿	半対	那木沢	半の木沢	新田	黒沢	御堂垣外	松倉	岩/沢	片倉	赤井沢
令和7年4月	一般細菌	100個/mL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L		2.2	6.0	1.0	0.6	0.7	0.9	1.4	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	1.1
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L		0.4	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.1	0.1
	色度	5度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	5.8～8.6		7.3	7.0	7.5	7.5	7.8	7.5	7.4	7.4	7.4	8.0	8.1	7.4	8.0	8.0
	臭気	異常でないこと		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと		無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L		－	－	－	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－
	塩素酸	0.6mg/L		－	－	－	<0.06	<0.06	－	－	<0.06	－	－	－	<0.06	－
	臭素酸	0.01mg/L		－	－	－	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－
	クロロホルム	0.06mg/L		－	－	－	0.0009	0.0012	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L		－	－	－	0.0010	0.0005	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L		－	－	－	0.0006	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－
	ブロモホルム	0.09mg/L		－	－	－	<0.0005	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－
	総トリハロメタン	0.1 mg/L		－	－	－	0.0024	0.0017	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－
	クロロ酢酸	0.02mg/L		－	－	－	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L		－	－	－	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L		－	－	－	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L		－	－	－	<0.008	<0.008	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	－
令和7年5月	一般細菌	100個/mL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L		2.3	6.1	0.9	0.5	0.7	0.8	1.0	0.9	0.7	0.6	0.5	0.7	1.0	
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L		0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	色度	5度		<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	2.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	濁度	2度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	pH値	5.8～8.6		7.0	7.0	7.4	7.4	7.7	7.4	7.2	7.3	7.3	7.9	8.1	7.3	7.8	
	臭気	異常でないこと		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	味	異常でないこと		無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	
	シアン	0.01mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	
	塩素酸	0.6mg/L		<0.06	0.06	<0.06	－	－	－	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	－	－	
	臭素酸	0.01mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	
	クロロホルム	0.06mg/L		0.0064	0.0007	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L		0.0015	0.0013	0.0006	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L		<0.0005	0.0018	0.0009	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	
	ブロモホルム	0.09mg/L		<0.0005	0.0006	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	
	総トリハロメタン	0.1 mg/L		0.0079	0.0044	0.0015	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	
	クロロ酢酸	0.02mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L		0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L		<0.008	<0.008	<0.008	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	－	－	
令和7年6月	一般細菌	100個/mL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L		2.6	4.3	0.9	0.5	0.8	0.8	1.0	0.9	0.7	0.6	0.5	0.7	1.0	
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L		0.4	0.3	<0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	色度	5度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	濁度	2度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	pH値	5.8～8.6		7.3	7.2	7.4	7.4	7.7	7.4	7.2	7.3	7.4	8.0	8.2	7.3	7.9	
	臭気	異常でないこと		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	味	異常でないこと		無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	
	シアン	0.01mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	塩素酸	0.6mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	臭素酸	0.01mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	クロロホルム	0.06mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	ブロモホルム	0.09mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	総トリハロメタン	0.1 mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	クロロ酢酸	0.02mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	