	水道ID			T-01	T-02	T-03	T-06	T-10	T-11	T-12	T-13	T-14	T-15	T-16	T-17	T-18	T-20
	水道名			高遠上水	高遠上水	高遠上水	高遠簡水	高遠簡水	高遠簡水	高遠飲供	高遠簡給	高遠簡水	高遠簡水	高遠簡水	高遠簡水	高遠簡水	高遠簡給
	配水系			猪鹿	大沢	押出	台殿	半対	那木沢	半の木沢	新田	黒沢	御堂垣外	松倉	岩/沢	片倉	赤井沢
令和7年10月	一般細菌	100個/mL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L			2.5	4.5	0.9	0.8	0.8	0.9	1.2	0.9	0.7	0.6	0.5	0.8	1.1
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L			0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1
	色度	5度			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	5.8～8.6			7.2	6.9	7.2	7.3	7.7	7.3	7.1	7.2	7.1	7.9	7.9	7.3	7.7
	臭気	異常でないこと			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと			無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L			-	-	-	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-
	塩素酸	0.6mg/L			-	-	-	<0.06	0.10	-	-	<0.06	-	-	-	<0.06	-
	臭素酸	0.01mg/L			-	-	-	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-
	クロロホルム	0.06mg/L			-	-	-	0.0025	0.0047	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L			-	-	-	0.0014	0.0017	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L			-	-	-	0.0006	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-
	ブロモホルム	0.09mg/L			-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-
	総トリハロメタン	0.1 mg/L			-	-	-	0.0045	0.0064	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-
	クロロ酢酸	0.02mg/L			-	-	-	<0.002	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L			-	-	-	<0.002	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L			-	-	-	<0.002	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L			-	-	-	<0.008	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	-
令和7年11月	一般細菌	100個/mL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L			3.2	4.7	0.9	0.8	0.8	0.9	1.2	0.9	0.7	0.6	0.6	0.7	1.1
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L			0.6	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
	色度	5度			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	5.8～8.6			7.0	6.9	7.3	7.3	7.5	7.3	7.1	7.1	7.3	7.8	8.0	7.2	7.9
	臭気	異常でないこと			無臭	無臭	無臭	**無臭**	**無臭**	**無臭**	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと			無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L			<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-
	塩素酸	0.6mg/L			<0.06	0.06	<0.06	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06	-	-
	臭素酸	0.01mg/L			<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-
	クロロホルム	0.06mg/L			0.0036	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L			0.001	0.0009	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L			<0.0005	0.0014	0.0006	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-
	ブロモホルム	0.09mg/L			<0.0005	0.0006	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-
	総トリハロメタン	0.1 mg/L			0.0046	0.0029	0.0006	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-
	クロロ酢酸	0.02mg/L			<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	-
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L			<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	-
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L			<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	-
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L			<0.008	<0.008	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	-	-
令和7年12月	一般細菌	100個/mL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L			2.4	4.9	1.0	0.9	0.8	0.9	1.4	1.0	0.7	0.6	0.7	0.7	1.1
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L			0.3	0.2	<0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	色度	5度			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	5.8～8.6			7.2	6.8	7.3	7.3	7.5	7.5	7.2	7.1	7.2	7.7	8.0	7.2	7.8
	臭気	異常でないこと			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと			無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩素酸	0.6mg/L			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭素酸	0.01mg/L			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム	0.06mg/L			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブロモホルム	0.09mg/L			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総トリハロメタン	0.1 mg/L			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロ酢酸	0.02mg/L			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-