	水道ID		T-01	T-02	T-03	T-06	T-10	T-11	T-12	T-13	T-14	T-15	T-16	T-17	T-18	T-20
	水道名		高遠上水	高遠上水	高遠上水	高遠簡水	高遠簡水	高遠簡水	高遠飲供	高遠簡給	高遠簡水	高遠簡水	高遠簡水	高遠簡水	高遠簡水	高遠簡給
	配水系		猪鹿	大沢	押出	台殿	半対	那木沢	半の木沢	新田	黒沢	御堂垣外	松倉	岩/沢	片倉	赤井沢
令和２年１月	一般細菌	100個/mL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L		2.4	7.8	0.7	0.6	0.7	0.9	1.2	0.9	0.7	0.5	0.5	0.7	0.9
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L		0.2	0.2	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
	色度	5度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	5.8～8.6		7.4	7.3	7.8	7.7	8.2	7.6	7.4	7.3	7.6	7.9	8.2	7.2	8.1
	臭気	異常でないこと		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと		無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L		-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001
	塩素酸	0.6mg/L		-	-	-	<0.06	<0.06	0.06	0.08	<0.06	-	-	-	<0.06	<0.06
	臭素酸	0.01mg/L		-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001
	クロロホルム	0.06mg/L		-	-	-	0.0006	0.0006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L		-	-	-	0.0008	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L		-	-	-	0.0006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	<0.0005	0.0007
	ブロモホルム	0.09mg/L		-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005
	総トリハロメタン	0.1 mg/L		-	-	-	0.002	0.0006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	<0.0005	0.0007
	クロロ酢酸	0.02mg/L		-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L		-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L		-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L		-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008
令和２年２月	一般細菌	100個/mL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L		2.1	6.9	0.8	0.6	0.7	0.8	1.2	0.9	0.7	0.6	0.5	0.7	0.9
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L		0.2	0.2	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	色度	5度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	5.8～8.6		7.4	7.4	7.8	7.7	8.1	7.6	7.2	7.3	7.6	8.0	8.2	7.4	8.0
	臭気	異常でないこと		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと		無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-
	塩素酸	0.6mg/L		<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06	-	-
	臭素酸	0.01mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-
	クロロホルム	0.06mg/L		0.0007	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L		0.0008	0.0006	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L		<0.0005	0.0011	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-
	ブロモホルム	0.09mg/L		<0.0005	0.0005	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-
	総トリハロメタン	0.1 mg/L		0.0015	0.0022	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-
	クロロ酢酸	0.02mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	-
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	-
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	-
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L		<0.008	<0.008	<0.008	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	-	-
令和２年３月	一般細菌	100個/mL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L		2.1	8.0	0.8	0.6	0.6	0.9	1.1	0.9	0.7	0.5	0.5	0.7	1.0
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L		0.2	0.2	<0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	色度	5度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	5.8～8.6		7.4	7.3	7.8	7.7	8.2	7.6	7.4	7.4	7.5	8.1	8.2	7.2	8.2
	臭気	異常でないこと		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと		無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	塩素酸	0.6mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	臭素酸	0.01mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロホルム	0.06mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ブロモホルム	0.09mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	総トリハロメタン	0.1 mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロ酢酸	0.02mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－