

給水工事取出し工事チェック表

受付番号	第	号	年	月	日
設置場所					
使用者					

1	市の配水管であるか	チェック
2	サドルの取り付け位置は適当か(左右30cmの確認)	
3	加圧試験を実施したか 1. 75MPa	現場確認(水道職員)
		チャート式
4	穿孔機の刃は管種にあっているか	
5	本管ダクタイト:穿孔時に排水をしているか	
6	本管HPPE、HIVP:コアは正常に抜けたか	
7	ダクタイト管:インサートコアの挿入はしたか	
8	塩素反応はあるか	
9	十分な水量があるか	
10	マーカ-を埋設したか	
11	静水圧の確認	MPa

施工業者		立会職員	
水道主任技術者			

給水工事取出し工事チェック表

受付番号	第	号	年	月	日
設置場所					
使用者					

1	市の配水管であるか	チェック
2	サドルの取り付け位置は適当か(左右30cmの確認)	
3	加圧試験を実施したか 1. 75MPa	現場確認(水道職員)
		チャート式
4	穿孔機の刃は管種にあっているか	
5	本管ダクタイト:穿孔時に排水をしているか	
6	本管HPPE、HIVP:コアは正常に抜けたか	
7	ダクタイト管:インサートコアの挿入はしたか	
8	塩素反応はあるか	
9	十分な水量があるか	
10	マーカ-を埋設したか	
11	静水圧の確認	MPa

施工業者		立会職員	
水道主任技術者			