

回答書

質問内容	コンクリート基礎詳細図Bの基礎配筋の詳細を指示願います。(図面番号 M-2) (質問受付：令和7年4月22日)
回答内容	「D10 上下・タテヨコ @200」とし、 「設計書 P16」及び「設計図 M-2」、「設計図 2M-4」を差し替えます。 (質問回答：令和7年4月24日)
質問内容	東部中学校、春富中学校のエアコン設置部分の室内天井高さをご提供願います。 (質問受付：令和7年4月22日)
回答内容	約3.0m程度とします。 (質問回答：令和7年4月24日)
質問内容	東部中学校、春富中学校の掘削施工場所へは重機(2tダンプ等)が侵入できると考えてよろしいでしょうか。(図面番号 1E-1 2E-1) (質問受付：令和7年4月22日)
回答内容	お見込みのとおりです。 (質問回答：令和7年4月24日)
質問内容	現場事務所及び休憩小屋の設置箇所は学校敷地内と考えてよろしいでしょうか。 (質問受付：令和7年4月22日)
回答内容	お見込みのとおりです。 (質問回答：令和7年4月24日)
質問内容	今回の工事内容には建築内外装工事はなしと考えてよろしいでしょうか。 (質問受付：令和7年4月22日)
回答内容	お見込みのとおりです。 (質問回答：令和7年4月24日)