

回 答 書

1 / 1 ページ

質問内容	成果品に変状図が含まれていますが、外観変状調査は増工対象になりますでしょうか。 (質問受付：令和7年6月2日)
回答内容	現時点で外観変状調査は想定していませんが、契約後の協議によって必要に応じて増工対象とします。 (質問回答：令和7年6月5日)
質問内容	河川法申請資料の作成（流量計算、吊足場の一時河川占用）は、必要になるでしょうか。また、必要な場合、増工対象になりますでしょうか。 (質問受付：令和7年6月2日)
回答内容	契約後の協議によって必要になる場合があります。必要になった場合は、増工対象とします。 (質問回答：令和7年6月5日)
質問内容	形状調査は、必要ないでしょうか。 (質問受付：令和7年6月2日)
回答内容	現時点で形状調査は想定していませんが、契約後の協議によって必要に応じて増工対象とします。 (質問回答：令和7年6月5日)
質問内容	特記仕様書、第12条成果品、設計項目⑤主要材料、工事数量・工事費の統括と記載がありますが、設計業務費に概算工事費算出が計上されておりません。変更協議に応じていただけますか。 (質問受付：令和7年6月3日)
回答内容	契約後の協議とします。 (質問回答：令和7年6月5日)