

# 回 答 書

1 / 1 ページ

質問内容	車庫棟(既存)の耐火建築物等の種類をご教示願います。  (質問受付：令和7年5月29日)
回答内容	準耐火建築物と思われます。  (質問回答：令和7年6月4日)
質問内容	上記の回答が、耐火／準耐火建築物であった場合、本計画によって発生する「延焼の恐れのある部分」は車庫棟(既存)にかからないものとし、本計画の延焼線による車庫棟(既存)の改修工事は不要と考えてよろしいでしょうか。  (質問受付：令和7年5月29日)
回答内容	車庫棟(既存)の改修工事は本業務に含めます。  (質問回答：令和7年6月4日)