

回 答 書

1 / 1 ページ

質問内容	施工内訳書 第0051号表内の基礎コンクリートの設計量の確認をお願いします。 (質問受付：令和7年8月8日)
回答内容	第0051号表内の基礎コンクリート設計量(m ³ /10m)は0.41m ³ で設計してください。 金抜設計書を差し替えます。 (質問回答：令和7年8月20日)
質問内容	工事中の交通規制を行う事が必要となり、安全確保のため交通誘導員を配置した場合は、協議による変更対象と考えてよろしいでしょうか？ (安全費として実績精算と考えてよろしいでしょうか？) (質問受付：令和7年8月8日)
回答内容	交差点内の工事における、必要最小限の交通誘導員の配置については施工協議により変更対象とします。 (質問回答：令和7年8月20日)
質問内容	道路標識の移設が計上されておりませんが、変更対象と考えてよろしいでしょうか？ (質問受付：令和7年8月8日)
回答内容	本工事の工期内に信号機の供用開始ができれば、増工で変更対応します。 (質問回答：令和7年8月20日)
質問内容	工事範囲内の支障物移設（電柱など）、近接工事の影響等々により 工事進捗に影響が生じた場合は、工期変更の協議は可能と考えてよろしいでしょうか？ (質問受付：令和7年8月8日)
回答内容	施工協議により、やむを得ない事由による工期延長については認めます。 (質問回答：令和7年8月20日)