

工 事 名

令和7年度

手良小学校 給食調理場改修 機械設備工事

設 計 書

伊 那 市

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
(A) 機械設備工事		1.0	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費等		1.0	式			
計						
合計	(工事価格)	1.0	式			
消費税等相当額		1.0	式			
総 合 計	(工 事 費)	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
準備費	┌					
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費	-----	1.0	式			
屋外整理整頓費						
機械器具費						
情報システム費						
その他						
	└					
合 計	(共通仮設費)					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(A) 給食調理場機械設備工事						
1 衛生器具設備工事		1.0	式			
2 給水設備工事		1.0	式			
3 排水設備工事		1.0	式			
4 給湯設備工事		1.0	式			
5 ガス設備工事		1.0	式			
6 換気設備工事		1.0	式			
7 冷暖房設備工事		1.0	式			
8 厨房器具設備工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 衛生器具設備工事						
	(メーカー、品番は同等品)					
掃除口付床置床排水大便器	CS597BCS, SH596BAYR TCF4724AK	1.0	組			
	紙巻器 : YH650					
	他付属品一式					
壁掛洗面器	L250CM. TLE28SS2A	5.0	組			
	自動混合水栓 プトラップ					
スタッフ用手洗器(サ-モ) 発電タイプ	LSW850SP, TLE41702J	1.0	組			
	自動混合水栓 プトラップ					
洗濯機水栓	TW21RZ	1.0	個			
	壁付2ハンドル混合水栓 (緊急止水)					
シングル混合水栓(台付)	TKS05313J	7.0	個			
	ホ-ス接続アダプター付き					
シングル混合水栓(壁付)	TKS05316J	5.0	個			
	ホ-ス接続アダプター付き					
横水栓(吐水口回転式)	T200SUN13C	1.0	個			
化粧鏡(耐食鏡)	YM4560F	2.0	枚			
フリーサイズ大型鏡(耐食鏡)	MMA6A600A1500W	1.0	組			
	全身鏡					
ペ-パータオルホルダー	YKT100R	11.0	個			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 衛生器具設備工事						
	(メーカー、品番は同等品)					
手洗い薬液ディスペンサー	GUD-1000-PHJ (サライ)	22.0	組			
	石けん液用1LP付 ボトルフォーム					
	消毒液用1LP付カートリッジ ボトル					
S-1 休憩室用流し台	一槽流し台1000 KTD-80-100DS	1.0	組			
	吊戸棚1000 KTD53-45-100HS					
	シングルレバー混合水栓 SC-55AK					
	アルコール手指消毒用					
	トレ-A型、壁取付セットA型					
	シャボンネットP-5 1kg P付					
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 給水設備工事						
A. 屋外給水設備工事	(メーカー、品番は同等品)					
水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	VLP VB 20A ＜屋外配管＞	2.0	m			
水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	VLP VB 40A ＜屋内一般＞	4.0	m			
水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	VLP VD 20A ＜屋内一般＞	3.0	m			
水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	VLP VD 40A ＜屋内一般＞	6.0	m			
硬質塩化ビニル管	HIVP 20mm ＜地中配管＞	6.0	m			
硬質塩化ビニル管	HIVP 40mm ＜地中配管＞	17.0	m			
ゲート弁	管端コブ付鉛レス青銅製 JIS10K ネジ込 20A	1.0	個			
ゲート弁	管端コブ付鉛レス青銅製 JIS10K ネジ込 40A	1.0	個			
チャッキ弁	管端コブ付鉛レス青銅製 JIS10K ネジ込 40A	1.0	個			
不凍水抜栓	MT-II 20mm× 600mm	2.0	個			
不凍水抜栓	MT 40mm× 600mm	2.0	個			
屋外給水栓 (排水浸透桧付)	MT-II 13mm×1500mm 耐寒カ ン、排水浸透桧 (クレチン付)	1.0	個			
埋設ゲート弁	青銅弁 JIS10K 40A	1.0	個			
弁柵	V C - P	5.0	個			
散水栓ボックス	FRP製 MS-5B	1.0	個			
凍結防止帯	自己制御型凍結防止ヒーターDSR- 3 100V 39.0W 3.0m	1.0	本			
凍結防止ヒーター	自己制御型凍結防止ヒーターDSR- 6 100V 78.0W 6.0m	1.0	本			
散水栓	T28UNH13	1.0	個			
機械はつり (コブ抜)	コンクリート厚 (120から50mm) φ 125	10.0	カ所			
埋設標識シート	巾150	22.0	m			
地中埋設標	コンクリート製 80*80	6.0	本			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 給水設備工事						
A. 屋外給水設備工事 (続き)	(メーカー, 品番は同等品)					
配管保温工事		1.0	式			
掘削及び埋戻		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 給水設備工事						
B. 屋内給水設備工事	(メーカー、品番は同等品)					
水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	VLP VB 20A 〈屋内一般〉	61.0	m			
水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	VLP VB 25A 〈屋内一般〉	20.0	m			
水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	VLP VB 32A 〈屋内一般〉	9.0	m			
水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	VLP VB 40A 〈屋内一般〉	12.0	m			
水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	VLP VD 20A 〈屋内一般〉	9.0	m			
配管保温工事		1.0	式			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 排水設備工事						
A. 屋外排水設備工事	(メーカー、品番は同等品)					
GT-1 クーリーストラップ	FRP製グリース阻集器	1.0	台			
	型式：HGR-NX120P 容量：120L					
	付属品：SUS製 蓋：T-2荷重仕様					
GT-2 クーリーストラップ レゾコン補強型	FRP製グリース阻集器	1.0	台			
	型式：RGF-40P 容量：40L					
	付属品：SUS製 蓋：耐人荷重仕様					
<汚水>						
硬質塩化ビニル管	VP50mm <地中配管>	4.0	m			
〃	VU100mm <地中配管>	35.0	m			
〃	HTVP100mm <地中配管>	4.0	m			
<塩ビ製小口径排水マス>						
合流マンホート	SD 90YS 100-150 800H	1.0	個			
中間点・曲点・起点マンホート	SD 90L 100-150 500H	1.0	個			
中間点・曲点・起点マンホート	SD 90L 100-150 400H	1.0	個			
中間点・曲点・起点マンホート	SD 90L 100-150 700H	1.0	個			
中間点・曲点・起点マンホート	SD ST 100-150 600H	1.0	個			
中間点・曲点・起点マンホート	SD ST 100-150 400H	1.0	個			
中間点・曲点・起点マンホート	SD 90L 100-150 600H	1.0	個			
中間点・曲点・起点マンホート	SD ST 100-150 900H	1.0	個			
ドロップマンホート	SDR DR 100-150 1500H	1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 排水設備工事						
A. 屋外排水設備工事 (続き)	(メーカー, 品番は同等品)					
< 鋳鉄製蓋 >						
防護蓋 (標準型T-8)	FVK-15セット(おすい)	3.0	個			
根伐り埋戻し		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 排水設備工事						
B. 屋内排水設備工事	(メーカー、品番は同等品)					
<汚水>						
硬質塩化ビニル管	VP 50mm 〈屋内一般〉	48.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 75mm 〈屋内一般〉	40.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 100mm 〈屋内一般〉	40.0	m			
硬質塩化ビニル管	HTVP 50mm 〈屋内一般〉	10.0	m			
硬質塩化ビニル管	HTVP 100mm 〈屋内一般〉	9.0	m			
床上掃除口	COA 80A	1.0	個			
洗濯機用排水トラップ	50A-426-020-50 カクダイ	1.0	m			
間接排水金具	50A ウォーターベスト	14.0	個			
<通気>						
硬質塩化ビニル管	VP 50mm 〈屋内一般〉	2.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 50mm 〈屋外配管〉	4.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 75mm 〈屋内一般〉	8.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 75mm 〈屋外配管〉	5.0	m			
<通気金具>						
AT-50BNS4	50A	1.0	個			
AT-75BNS4	75A	1.0	個			
配管保温工事		1.0	式			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4 給湯設備工事						
A. 給湯機器設備工事	(メーカー、品番は同等品)					
GH-1 ガス給湯器	50号+50号+即出湯ポンプユニット	1.0	セット			
	マルチタイプ給湯器 LPG仕様 水道直圧式					
	温水循環量：37L/M 燃料 消費量：26.1Kg					
	能力：4.42kW～183.8kW 出湯量：62.5～100L/M					
	ポンプユニット：壁掛型 配管 長さ制限往返共100m以内					
	揚程：13.5mH 電源：単100Vx1121W					
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4 給湯設備工事						
B. 給湯設備工事	(メーカー、品番は同等品)					
<給湯>						
耐熱性硬質塩化ビニル ライニング鋼管	HTLP 20A <屋内一般>	51.0	m			
耐熱性硬質塩化ビニル ライニング鋼管	HTLP 25A <屋内一般>	26.0	m			
耐熱性硬質塩化ビニル ライニング鋼管	HTLP 25A <屋外配管>	11.0	m			
耐熱性硬質塩化ビニル ライニング鋼管	HTLP 40A <屋内一般>	33.0	m			
耐熱性硬質塩化ビニル ライニング鋼管	HTLP 40A <屋外配管>	8.0	m			
ゲート弁	管端コア付鉛レス青銅製 10K ねじ込 25A	5.0	個			
ゲート弁	管端コア付鉛レス青銅製 10K ねじ込 40A	2.0	個			
フレキシブル継手	ステンレス製 (ユニオン) 300L25A	2.0	個			
フレキシブル継手	ステンレス製 (ユニオン) 500L40A	3.0	個			
圧力計	0.10MPa φ100	1.0	個			
配管保温工事		1.0	式			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5 ガス設備工事						
	(メーカー、品番は同等品)					
ガスバルブタンク 500L	ガスメーカー共 <貸与品> ※コンクリート基礎工事は別途建築工事	1.0	式			
ガス管	SGP 20A 屋内一般	20.0	m			
ガス管	SGP 25A 屋内一般	9.0	m			
ガス管	SGP 32A 屋内一般	3.0	m			
ガス管	SGP 40A 屋内一般	16.0	m			
ガス管	SGP 40A 屋外配管	19.0	m			
ガス管	SGP 50A 屋外配管	10.0	m			
ボール弁	青銅400型 レバーねじ込 10K 40A	2.0	個			
ボール弁	青銅400型 レバーねじ込 10K 50A	1.0	個			
フレキシブル継手	ステンレス製 (ユニオン) 400L20A	4.0	個			
ガス栓	ネジコック 20A	4.0	個			
配管塗装工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6 換気設備工事						
A. 換気機器設備工事	(メーカー、品番は同等品)					
EF-1	BFS-300TX2	1.0	台			
ストレートシロッコファン(厨房用)	風 量 2900 m3/h					
排気用	静 圧 490 Pa					
	消費電力 1.24KW 3φ 200 V					
	防振吊り金物 標準附属一式					
EF-2	BFS-300TXA2	1.0	台			
ストレートシロッコファン(厨房用)	風 量 2900 m3/h					
排気用	静 圧 490 Pa					
	消費電力 1.24KW 3φ 200 V					
	防振吊り金物 標準附属一式					
EF-3	BFS-210TX2	1.0	台			
ストレートシロッコファン(厨房用)	風 量 1800 m3/h					
排気用	静 圧 450 Pa					
	消費電力 0.7KW 3φ 200 V					
	防振吊り金物 標準附属一式					
EF-4	BFS-210TXA2	1.0	台			
ストレートシロッコファン(厨房用)	風 量 2330 m3/h					
排気用	静 圧 280 Pa					
	消費電力 0.7KW 3φ 200 V					
	防振吊り金物 標準附属一式					
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6 換気設備工事						
A. 換気機器設備工事 (続き)	(メーカー、品番は同等品)					
EF-5	BFS-150TX2	1.0	台			
ストレートシロッコファン(厨房用)	風 量 1550 m3/h					
排気用	静 圧 350 Pa					
	消費電力 0.48KW 3φ 200 V					
	防振吊り金物 標準附属一式					
EF-6	BFS-150TXA2	1.0	台			
ストレートシロッコファン (天吊埋込タイプ)	風 量 1550 m3/h					
排気用	静 圧 350 Pa					
	消費電力 0.48KW 3φ 200 V					
	防振吊り金物 標準附属一式					
EF-7	BFS-80SXA2	1.0	台			
ストレートシロッコファン (天吊埋込タイプ)	風 量 800 m3/h					
排気用	静 圧 200 Pa					
	消費電力 200W 1φ 100 V					
	防振吊り金物 標準附属一式					
EF-8	BFS-40SUG2	1.0	台			
ストレートシロッコファン (天吊埋込タイプ)	風 量 400 m3/h					
排気用	静 圧 60 Pa					
	消費電力 66 W 1φ 100 V					
	SUS深型フード、防振吊り金物 標準附属一式					
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6 換気設備工事						
A. 換気機器設備工事 (続き)	(メーカー、品番は同等品)					
HEX-1	VL-200ZSD3	5.0	台			
ダクト用ロスナイ	羽 径 12 cm					
天井埋込形	風 量 150 m3/h					
コントロールスイッチ	消費電力 59.5 W 1 φ 100 V					
	接続パイプ φ 100 mm SUS製深型フット φ 100×2					
HEX-2	VL-100ZSD3	2.0	台			
ダクト用ロスナイ	羽 径 12 cm					
天井埋込形	風 量 50 m3/h					
コントロールスイッチ	44 W 1 φ 100 V					
	接続パイプ φ 100 mm SUS製深型フット φ 100×2					
VF-1	VD-20ZAC14	3.0	台			
ダクト用換気扇 (サニタリー用)	羽 径 20 cm					
人感センサー付	風 量 230 m3/h					
コントロールスイッチ	消費電力 53 W 1 φ 100 V					
	接続パイプ φ 150 mm 深型フット φ 150×1					
VF-2	VD-13ZAC14	2.0	台			
ダクト用換気扇 (サニタリー用)	羽 径 13 cm					
人感センサー付	風 量 70 m3/h					
コントロールスイッチ	消費電力 20 W 1 φ 100 V					
	接続パイプ φ 100 mm 深型フット φ 100×1					
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6 換気設備工事						
A. 換気機器設備工事 (続き)	(メーカー、品番は同等品)					
VF-3	VD-10ZAC14	3.0	台			
ダクト用換気扇 (サニタリー用)	羽 径 10 cm					
人感センサー付	風 量 45 m3/h					
コントロールスイッチ	消費電力 12.7 W 1 φ 100 V					
	接続パイプ φ 100 mm 深型フット φ 100×1					
VF-4	VD-15ZY14	1.0	台			
ダクト用換気扇	羽 径 15 cm					
低騒音オール金属タイプ	風 量 150 m3/h					
コントロールスイッチ	消費電力 24 W 1 φ 100 V					
	接続パイプ φ 100 mm 深型フット φ 100×1					
AK-1	GK-3012S3	1.0	台			
エアーカーテン(業務用タイプ)	風 量 1720 m3/h					
コントロールスイッチ	消費電力 112 W 1 φ 100 V					
	天吊金具					
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6 換気設備工事						
B. 一般換気設備工事	(メーカー、品番は同等品)					
＜OAスパイラルダクト(低圧)＞						
亜鉛鉄板	100φ	27.0	m			
＜EAスパイラルダクト(低圧)＞						
亜鉛鉄板	100φ	41.0	m			
亜鉛鉄板	150φ	9.0	m			
＜EAフレキシブルダクト＞						
保温付	150φ	3.0	m			
＜OAフレキシブルダクト＞						
保温付	100φ	20.0	m			
防火ダンパー (丸型)	FD-K(差込型)100φ	3.0	個			
ダクト保温工事		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6 換気設備工事						
C. フード換気設備工事	(メーカー、品番は同等品)					
<OA矩形ダクト(共板)>						
亜鉛鉄板	0.6t 450以下	3.0	m2			
亜鉛鉄板	0.8t 450～1200以下	69.0	m2			
<OA制気口ボックス> (GW25内貼り)						
亜鉛鉄板	650x 650x 450H	2.0	個			
亜鉛鉄板	750x 750x 450H	4.0	個			
<EA矩形ダクト(共板)>						
亜鉛鉄板	0.6t 450以下	3.0	m2			
亜鉛鉄板	0.8t 450～1200以下	17.0	m2			
<EAスパイラルダクト(低圧)>						
亜鉛鉄板	150φ	4.0	m			
亜鉛鉄板	200φ	6.0	m			
亜鉛鉄板	300φ	29.0	m			
亜鉛鉄板	400φ	21.0	m			
たわみ継手(キャンバス継手)						
送風機用(ストレートファン)	吐出側、吸込側(1組)	8.0	組			
<ユニバーサル型吹出口>						
VHS (フィルター付)	500x 500H	2.0	個			
VHS (フィルター付)	600x 600H	4.0	個			
<風量調整ダンパー(丸型)>						
VD 共板型	400x 400H	2.0	個			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6 換気設備工事						
C. フード換気設備工事 (続き)	(メーカー、品番は同等品)					
＜風量調整ダンパー(丸型)＞						
VD-DN (差込型)	150 φ	1.0	個			
VD-DN (差込型)	200 φ	1.0	個			
VD-K (差込型)	300 φ	4.0	個			
＜防火ダンパー (角型)＞						
FD 共板型	5500x 550H	5.0	個			
＜防火ダンパー (丸型)＞						
FD-K (差込型)	150 φ	1.0	個			
＜排気フード＞						
ステンレス(箱型)	600x 600x 900H	1.0	個			
ステンレス(箱型)	900x 750x 900H	1.0	個			
ステンレス(箱型)	1300x 1000x 900H	2.0	個			
ステンレス(箱型)	1300x 1150x 900H	2.0	個			
ステンレス(箱型)	1750x 1400x 900H	2.0	個			
＜グラスフィルター＞						
両面 (単体) フィルタ2枚 シャッター	500x 400H	2.0	個			
B-両面 (3連) フィルタ6枚、シャッター	525x 525H	2.0	個			
＜フード用シャッター(FVD)＞						
シャッター	200x 200H	1.0	個			
シャッター	200x 200H	1.0	個			
シャッター	300x 300H	2.0	個			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6 換気設備工事						
C. フード換気設備工事 (続き)	(メーカー、品番は同等品)					
シャッター	300x 300H	2.0	個			
シャッター	600x 400H	2.0	個			
＜ウエサードカバー(FD付)＞						
排気	400*400H 0.3m2以下	1.0	個			
排気	600*600H 0.5m2以下	4.0	個			
排気	500*500H 0.3m2以下	2.0	個			
給気	600*600H 0.5m2以下	5.0	個			
ダクト保温工事		1.0	式			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7 冷暖房設備工事						
A. 冷暖房機器設備工事	(メーカー、品番は同等品)					
PAC-1	PUHY-MP400DM	1.0	台			
ビル用マルチエアコン	冷房能力 40.0 kW					
室外ユニット	暖房能力 45.0 kW					
鋼板製防雪フード他 標準附属一式	消費電力 13.9 kW					
	コンクリート製架台、転倒防止 金具					
PAC-1-1	PCFY-MP140HM	1.0	台			
ビル用マルチエアコン(厨房用)	冷房能力 14.0 kW					
天吊形	暖房能力 16.0 kW					
リモコン他 標準附属一式	消費電力 0.19 kW 1φ 200 V					
	ドレンアップ 効付					
PAC-1-2	PCFY-P80HMG9	3.0	台			
ビル用マルチエアコン(厨房用)	冷房能力 8.0 kW					
天吊形	暖房能力 9.0 kW					
リモコン他 標準附属一式	消費電力 0.05 kW 1φ 200 V					
	ドレンアップ 効付					
PAC-2	PUHY-MP224DM	1.0	台			
ビル用マルチエアコン	冷房能力 22.4 kW					
室外ユニット	暖房能力 25.0 kW					
防雪フード他 標準附属一式	消費電力 6.1kW					
	コンクリート製架台、転倒防止 金具					
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7 冷暖房設備工事						
A. 冷暖房機器設備工事 (続き)	(メーカー、品番は同等品)					
PAC-2-1	PCFY-P56LMG9	1.0	台			
ビル用マルチエアコン(厨房用)	冷房能力 5.6 kW					
天吊形	暖房能力 6.3 kW					
リモコン他 標準附属一式	消費電力 0.14 kW 1φ 200 V					
(塗装ハネを含む)	ドレンアップ 効付き					
PAC-2-2	PLFY-MP45LM	1.0	台			
ビル用マルチエアコン(2方向)	冷房能力 4.5 kW					
天井カセット形	暖房能力 5.0 kW					
リモコン他 標準附属一式	消費電力 0.04 kW 1φ 200 V					
	ドレンアップ 効付き					
PAC-2-3	PLFY-P28LM	1.0	台			
ビル用マルチエアコン(2方向)	冷房能力 2.8 kW					
天井カセット形	暖房能力 3.2 kW					
リモコン他 標準附属一式	消費電力 0.03 kW 1φ 200 V					
(塗装ハネを含む)	ドレンアップ 効付き					
PAC-2-4	PLFY-MP22LM	1.0	台			
ビル用マルチエアコン(2方向)	冷房能力 2.2 kW					
天井カセット形	暖房能力 2.5 kW					
リモコン他 標準附属一式	消費電力 0.03 kW 1φ 200 V					
(塗装ハネを含む)	ドレンアップ 効付き					
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7 冷暖房設備工事						
A. 冷暖房機器設備工事 (続き)	(メーカー、品番は同等品)					
EHP-1	NX-500	2.0	台			
壁掛型電気パネルヒーター	Φ1×100/200×0.5KW					
	いたずら防止カバー、吹出口ガード					
機器揚重工事		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7 冷暖房設備工事						
B. 冷媒ドレン配管設備工事	(メーカー、品番は同等品)					
<ドレン>						
硬質塩化ビニル管	VP 40A <屋外配管>	6.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 40A <地中配管>	2.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 25A <屋内一般>	21.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 40A <屋内一般>	29.0	m			
<冷媒>						
冷媒銅管 (新設)						
被覆銅管 (直管)	9.52mm <屋内一般>	11.0	m			
被覆銅管 (直管)	9.52mm <屋外配管>	5.0	m			
被覆銅管 (直管)	12.70mm <屋内一般>	2.0	m			
被覆銅管 (直管)	12.70mm <屋外配管>	5.0	m			
被覆銅管 (直管)	19.05mm <屋内一般>	5.0	m			
被覆銅管 (直管)	19.05mm <屋外配管>	5.0	m			
被覆銅管 (直管)	22.22mm <屋内一般>	5.0	m			
被覆銅管 (直管)	25.40mm <屋内一般>	2.0	m			
被覆銅管 (直管)	25.40mm <屋外配管>	5.0	m			
被覆銅管 (ヘアコイル)	6.35×12.70 <屋内一般>	17.0	m			
被覆銅管 (ヘアコイル)	9.52×15.88 <屋内一般>	32.0	m			
スリムダクト SD	SD-100 (1m)	12.0	本			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7 冷暖房設備工事						
B. 冷媒ドレン配管設備工事 (続き)	(メーカー、品番は同等品)					
エアコン架台コンクリート製 (PAC-1.2用)	1000L タイガ [®] ベース	4.0	セット			
	固定金具共					
防火区画貫通処理工事	材工共	6.0	ヵ所			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7 冷暖房設備工事						
C. 冷暖房二次側設備工事	(メーカー, 品番は同等品)					
< 電線・ケーブル類 >						
600V CVケーブル	CVVS 1.25 ^{mm} -2C	93.0	m			
< エコケーブル類 >						
制御用ポリ絶縁 耐燃性ポリシースケーブル	EM-CEES 1.25mm ² -2C	62.0	m			
< リモコンボックス類 >						
スイッチボックス 塩ビ製	埋込 1個用 117×68×44	8.0	個			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8 厨房器具設備工事						
A. [荷受検収室]	(メーカー、品番は同等品)					
A1. パススルー冷蔵庫	GPD-090RX-F-G 900*840*1950	1.0	台			
A2. 掃除用具入れ	600*600*2000	1.0	台			
A3. エレファントSUカート	S3U3-A6112 1209*610*1040	1.0	台			
A4. 移動シンク	600*750*850	1.0	台			
A5. インバーター制御ﾀﾞｲﾔﾙ型冷蔵庫	GRN-062FX 610*650*1950	1.0	台			
A6. 食器消毒保管器	TNHE-20B 900*950*1900	1.0	台			
A7. 移動式ﾊﾞﾘ台	400*720*450	1.0	台			
A8. 防水防塵ﾃﾞｼﾞﾀﾙ台ﾊﾞﾙ	HV-200KC-K 390*712*773	1.0	台			
A9. 水切移動作業台	450*450*850	1.0	台			
B. [前室]	(メーカー、品番は同等品)					
B1. クリーンロッカー (白衣用)	TNCB-60 600*600*1900	1.0	台			
B2. クリーンロッカー (靴用)	TNCB-60 600*450*1900	1.0	台			
C. [下処理室]	(メーカー、品番は同等品)					
C1. 自動洗米機	RM-601D 415*530*1345	1.0	台			
C2. 水切移動作業台	750*750*850	1.0	台			
C3. 洗浄三槽シンク	2100*750*850	1.0	台			
C4. 水切作業台	750*750*850	1.0	台			
D. [食品庫]	(メーカー、品番は同等品)					
D1. ﾎﾝﾌﾛﾝｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御縦型冷凍冷蔵庫	GRN-092PX 900*650*1950	1.0	台			
D2. エレファントシェルフ	N-TES-19-6112S 1209*610*1630	2.0	台			
D3. 水切移動作業台	750*500*850	1.0	台			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8 厨房器具設備工事						
E. [調理室]	(メーカー、品番は同等品)					
E1. 水切移動作業台	900*750*850	1.0	台			
E2. 水切付き一槽シンク	1200*750*850	1.0	台			
E3. スライヤカート	1200*750*600	1.0	台			
E4. 小型フードスライヤ	FS-20N 426*560*535	1.0	台			
E5. IHコンロ (スタンドタイプ)	TIT-B3 450*750*850	1.0	台			
E6. プラスタチレン12型縦差し	OXF-012SFLV (改) 840*880*1882	1.0	台			
E7. 包丁まな板殺菌庫	TNS-60F (改) 600*600*1600	1.0	台			
E8. ノンフロン、インバーター制御 タテ型冷蔵庫	GRD-08ORDX 755*800*1950	1.0	台			
E9. 食器消毒保管庫	NHE-40BW 1840*950*1900	1.0	台			
E10. 丸型ガススライヤ	TGM75 750*870*730	1.0	台			
E11. スチコン専用架台	860*660*700	1.0	台			
E12. スチームコンベクションオーブン	CSXH-EW101-TC 870*770*1623	1.0	台			
E13. キャリー&カート	400*720*450	3.0	台			
E14. 炊飯器、ガス式	S3U3-6112 1209*610*1040	1.0	台			
E15. ノンフロン、タテ型ハスルー 冷蔵庫(ガス扉仕様)	GPD-090RM1-F-G 900*840*1950	1.0	台			
E16. ガス煮炊釜	既設機器再利用 (撤去再設置-別途工事)					
E17. ガス煮炊釜	既設機器再利用 (撤去再設置-別途工事)					
E18. ノンフロン、インバーター制御 タテ型冷蔵庫	GRN-062FX 610*650*1950	1.0	台			
E19. 掃除用具入れ	600*600*2000	1.0	台			
E20. 水切移動作業台	1200*600*850	2.0	台			
E21. 収納台	(1800) *620*850	1.0	台			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8 厨房器具設備工事						
E. [調理室] (続き)	(メーカー, 品番は同等品)					
E22. オブションレンジ	AX-RS1A	1.0	台			
E23. 食器消毒保管庫	EST-1300 1300*600*800	1.0	台			
E24. IHクッキングヒーター	KZ-CK1402 304*345*54	2.0	台			
F. [洗浄室]	(メーカー, 品番は同等品)					
F1. 移動シンク	750*750*850	3.0	台			
F2. 水切移動作業台	900*750*850	1.0	台			
F3. 掃除用具入れ	600*600*2000	1.0	台			
F4. ネットコンベア洗浄機	既設機器再利用 (撤去再設置-別途工事)					
F5. 水切移動作業台	1000*750*850	1.0	台			
F6. 食器消毒保管庫	NHE-30BW 1340*950*1900	1.0	台			
G. [外食配膳ホール]	(メーカー, 品番は同等品)					
G1. ノンフロン、インバーター制御タイプ型冷蔵庫	GRN-090RX-F 900*650*1950	1.0	台			
G2. 手洗いシンク	(970) *500*850	1.0	台			
G3. 掃除用具入れ	600*600*2000	1.0	台			
G4. 牛乳冷蔵庫	GMW-090RM1-RS 900*945*1910	1.0	台			
H. [洗濯コーナー]	(メーカー, 品番は同等品)					
H1. 一槽シンク	600*450*850	1.0	台			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8 厨房器具設備工事						
I. [その他]	(メーカー, 品番は同等品)					
ステンレスカゴ	360*390*200	90.0	台			
スーパーデラックスパン	S-THP-1/1-25 529*324*25	20.0	台			
スーパーデラックスパン	S-THP-1/1-65 529*324*65	5.0	台			
穴明 スーパーデラックスパン	S-THP-1/1-65P	5.0	台			
運搬費		1.0	式			
搬入据付費		1.0	式			
試運転調整費		1.0	式			
隙間埋め工事費	370*510*500	1.0	式			
小 計						
合 計						